

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

1.1 Ящик со встроенным блоком «предохранитель - выключатель» предназначен для частых включений и отключений силовых электрических цепей напряжением до 380В переменного тока частотой 50 Гц и для защиты их от токов перегрузки и токов короткого замыкания. Номинальный режим работы - продолжительный

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

- 2.1 Степень защиты - IP54.
- 2.2 Габаритные размеры ящика:
высота- 570мм; ширина - 290 мм; глубина- 230 мм.
- 2.3 Масса не более - 15 кг.
- 2.4 Номинальный ток ящика - 400А.
- 2.5 Номинальное напряжение - 380В, 50Hz

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- 3.1 В комплект поставки входят:
- а) Ящик силовой ЯБЗ-400-2 УЗ IP54,
 - б) паспорт (руководство по эксплуатации) - 1 экз. на партию ящиков отправляемых в один адрес.
 - в) сертификат соответствия (копия) - 1 шт.

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1 Эксплуатация, монтаж и ремонт должны производиться в соответствии с «Правилами устройства электроустановок», «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

- 5.1 Хранить ящики следует в заводской упаковке в закрытом помещении при температуре воздуха не ниже - 50 градусов С при относительной влажности не более 80%.
- 5.2 Транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

- 6.1 Гарантийный срок эксплуатации - 2 года.
- 6.2 Гарантийный срок исчисляется с момента ввода ящиков в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с момента поступления их потребителю.
- 6.3 Рекламации направлять по адресу:
109428, Россия, г. Москва, ул. Стахановская д. 8

Дата выпуска _____

МАНСУРОВА Е.М.

ДАТА:

ПОДПИСЬ: 

ОТК _____



7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Ящик силовой ЯБЗ-400-2 УЗ IP54, в количестве _____ шт соответствует ГОСТ Р 51321.1-2007 и ТУ 27.12.31-001-382858838-2018, соответствует техническому заданию и признано годным к эксплуатации.

8. ОТМЕТКА О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

8.1 Ящик силовой _____ зав. № _____ введен(о) в эксплуатацию

« _____ » _____ 20 ____ г.

Подпись ответственного лица _____