



Акционерное общество «Армянский завод резиновых изделий»
Россия, 352931, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Новороссицкая, 2/4
ИНН: 2302008970 КПП: 230201001
Телефон: +7 (86137) 5-36-51
Факс: +7 (86137) 4-21-90
E-mail: info@azri.ru Сайт: www.azri.ru
Расчётный счёт: 40702810947020010145
в филиале «Южный» ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Краснодар
к/с: 3010181040000000700 БИК: 040349700

Система менеджмента качества, действующая на заводе, соответствует требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



ПАСПОРТ № 8
НА ПЕРЧАТКИ РЕЗИНОВЫЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
АЗРИЭЛЕКТРО класс 1
Защитные свойства (Эл.; Эв(доп))
Категория перчаток АНС
ТУ 2514-099-00149498-2016



Дата изготовления сентябрь 2022 Партия № 8 Номер перчаток 2,3,4

Наименование показателя	Требования ТУ 2514-099-00149498-2016	Результаты испытаний
Условная прочность при растяжении, МПа,	не менее 16	22-23
Относительное удлинение при разрыве, %,	не менее 600	850
Относительное остаточное удлинение после разрыва, %,	не более 10	10
Сопrotивление раздиру, кН/м,	не менее 40	97-104
Стойкость к воздействию кислоты (после выдержки в 32 % растворе серной кислоты в течение (16±0,5) ч при температуре (23±2) °C)	Электрические характеристики	выдержали
	Условная прочность, не менее 75 % от значений без выдержки в кислоте	соответствует
Стойкость к воздействию нефти (после выдержки в стандартной жидкости 102 в течение (24±0,5) ч при температуре (70±2) °C)	Электрические характеристики	выдержали
	Условная прочность, не менее 50 % от значений без выдержки в жидкости 102	соответствует
Стойкость к термическому старению (после выдержки при температуре (70±2)°C в течение 168 ч)	Электрические характеристики	выдержали
	Условная прочность, не менее 80 % от значений перед старением	соответствует
Электрические характеристики	Ток, проходящий через перчатку при испытании её повышенным напряжением 10 кВ переменного тока промышленной частоты, приложенного в течение (60±5) с, не должен превышать 16 мА	Соответствуют требованиям ТУ 2514-099-00149498-2016

Заключение ОТК: перчатки резиновые диэлектрические АЗРИЭЛЕКТРО класс 1 соответствуют требованиям ТУ 2514-099-00149498-2016.

Гарантийный срок хранения перчаток – один год с даты изготовления. После окончания гарантийного срока хранения перчаток допускается их использование при соответствии электрических характеристик требованиям технических условий.

Перчатки соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Сертификат соответствия № TC RU C-RU. СЦ18.В.00019/18, серия RU № 0502558; срок действия с 28.12.2018 по 27.12.2023.

Контролер ОТК _____

Начальник ОТК _____

